

LUFTREINHALTUNG

BAUGESUCH-NR.: _____

Ergebnis der Kontrolle: BESTANDEN NICHT BESTANDEN

LÖSUNGSMITTELARME PRODUKTE UND VERFAHREN

JA NEIN Optische Kontrolle über den Einsatz von lösemittelarmen Produkten (Anstriche, Abdichtungen, Kleber...)

STAUBMINDERNDE MASSNAHMEN

JA NEIN Optische Kontrolle über staubmindernde Massnahmen bei Rückbau, Zufahrt, Baupiste

JA NEIN Übermässige Staubentwicklung auf Baustelle oder Zufahrtswegen?

JA NEIN Werden staubige Arbeiten und Baupisten mit Wasser benetzt?

JA NEIN Sind Radwaschanlagen für Transportfahrzeuge vorhanden?

LUFTHYGIENISCHE MASCHINEN-KONTROLLE

JA NEIN Sind fest installierte Maschinen (Pumpen/Kompressoren u.s.w.) mit Elektroantrieb ausgerüstet?

JA NEIN Werden benzinbetriebene Maschinen ohne Katalysator mit Gerätebenzin nach SN 181 163 betrieben?

JA NEIN Ist der Partikelfilter vorhanden bei Dieselmotoren über 37 kW und ab Baujahr 2010 von 18-37 kW?

JA NEIN Sind Abgaswartung und -kontrolle vor höchstens 24 Monaten ausgeführt??
